

ООО «Технологии безопасности»

АКТ
Обследования технического состояния
систем пожарной сигнализации и
оповещения при пожаре

г. Иваново

«8» ноября 2016 г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: заведующей МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №181" Ломакиной Светланы Витальевны

Подрядчика: ООО «Технологии безопасности» Кулакова Дмитрия Валерьевича

Произвела обследование технического состояния систем пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре.

на объекте: в здании МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №181"

по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 3-я Чапаева 88.

Осмотром установлено: на объекте установлено оборудование - ОС «Стрелец-мониторинг»-1 к-т, СПИ Андромеда (Hunter PRO 96)-1 к-т, TRV-100, Диполь, RX-400-1шт., Сигнал-20-1шт., Сирена АС-10-20шт. Табло«Выход»-20шт. ИПД-3.1-116шт. БИПП-2шт.

Пожарные извещатели находятся в исправном состоянии. Электрические шлейфы пожарной сигнализации выполнены в кабель-каналах, механические повреждения отсутствуют. Система оповещения работает в автоматическом режиме.

Техническая документация в наличии имеется.

Объектовое оборудование находится в исправном состоянии.

Технические характеристики:

Электрической цепи охранного шлейфа сопротивление 29 Ом;

Включено дополнительное сопротивление 5100 Ом;

Сопротивление утечки по отношению к земле не менее 1000 кОм;

Сопротивление изоляции проводов в цепях электропитания, звуковых и оптических индикаторов по отношению к земле составляют 500 кОм.

При проверке работоспособности сигнализации установлено система пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре устойчиво работают во всех режимах, сигнал тревоги выведен на пост с круглосуточным наблюдением.

На основании выше изложенного система пожарной сигнализации принимается на обслуживание.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика:

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №181"



Ломакина С.В.

Подрядчика:

ООО «Технологии безопасности»



Кулаков Д.В.