

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*
20.12.2021 учетный № КНМ 37210061000201498829



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управления МЧС России по Ивановской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Иваново, ул. Диановых, д. 8-а. тел. (4932) 299-105, e-mail: 028@adminet.ivanovo.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Иваново

(наименование органа государственного пожарного надзора)

153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Советская, д. 26 тел.: (4932) 30-16-74,

e-mail: ond37@37.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 567/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 181»
(ДАЛЕЕ - МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 181»)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения о проведении выездной проверки заместителя главного государственного инспектора г.о. Иваново Барабанова Александра Сергеевича № 567 от «20» декабря 2021 года, ст. 6 Федерального закона от «21» декабря 1994 г. № 69-ФЗ в период с 09 ч 00 мин. «20» декабря 2021 г. по 09 ч 00 мин «12» января 2022 г. проведена плановая выездная проверка старшим инспектором ОНТ ОНД и ПР г.о. Иваново УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области – государственным инспектором г.о. Иваново по пожарному надзору Парфеновой Анной Ивановной, в отношении МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 181», расположенного по адресу: 153048, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА 3-Я ЧАПАЕВА, ДОМ 88 в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 181» Климушина Ольга Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Помещение категории В3 (склад продуктов) не отделено от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа.	ст. 46 184-ФЗ, ст. 4, 6 123-ФЗ, п.5.1.2 СП 4.131130.2013	12.09.2022	
2.	Помещение категории В3 (кухня) не отделено от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа.	ст. 46 184-ФЗ, ст. 4, 6 123-ФЗ, п.5.1.2 СП 4.131130.2013	12.09.2022	
3.	На объекте защиты не обеспечено работоспособное состояние эвакуационного освещения (у кабинета психолога)	п. 37 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ)	12.09.2022	
4.	На объекте защиты не обеспечено работоспособное состояние эвакуационного освещения (у кабинета заместителя по АХР)	п. 37 ППР в РФ	12.09.2022	
5.	На объекте защиты не обеспечено работоспособное состояние эвакуационного освещения (в спальне группы № 11)	п. 37 ППР в РФ	12.09.2022	
6.	На объекте защиты не обеспечено работоспособное состояние эвакуационного освещения (в спальне группы № 10)	п. 37 ППР в РФ	12.09.2022	

7.	На объекте защиты не обеспечено работоспособное состояние эвакуационного освещения (в игровой группы № 10)	п. 37 ППР в РФ	12.09.2022	
8.	На объекте защиты не обеспечено работоспособное состояние эвакуационного освещения (в спальне группы № 9)	п. 37 ППР в РФ	12.09.2022	
9.	На объекте защиты не обеспечено работоспособное состояние эвакуационного освещения (в игровой группы № 9)	п. 37 ППР в РФ	12.09.2022	
10.	На объекте защиты не обеспечено работоспособное состояние эвакуационного освещения (в игровой группы № 12)	п. 37 ППР в РФ	12.09.2022	
11.	На объекте защиты не обеспечено работоспособное состояние эвакуационного освещения (в спальне группы № 12)	п. 37 ППР в РФ	12.09.2022	
12.	На объекте защиты не обеспечено работоспособное состояние эвакуационного освещения (в спальне группы № 1)	п. 37 ППР в РФ	12.09.2022	
13.	На объекте защиты не обеспечено работоспособное состояние эвакуационного освещения (в спальне группы № 6)	п. 37 ППР в РФ	12.09.2022	
14.	На объекте защиты не обеспечено работоспособное состояние эвакуационного освещения (в раздевалке группы № 6)	п. 37 ППР в РФ	12.09.2022	
15.	На объекте защиты не обеспечено работоспособное состояние эвакуационного освещения (в столовой у запасного выхода)	п. 37 ППР в РФ	12.09.2022	
16.	Огнетушители, введенные в эксплуатацию, не подвергаются техническому обслуживанию (не проводятся периодические проверки: ежеквартальная)	ст.4, 6 ФЗ-123; п. 60 ППР в РФ, п.4.3.1 свода правил СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители.	12.09.2022	

		Требования к эксплуатации (далее – СП 9.13130.2009).		
17.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Примечание: Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки.	п. 71 ППР в РФ	12.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Клиническим О.А.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

О.А.
(подпись)

Старший инспектор ОНТ ОНД и ПР г.о. Иваново УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Ивановской области
старший лейтенант внутренней службы Парфенова А.И.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)


А.И. Парфенова
(подпись)